



Productgegevens databank in het kader van de EPB-regelgeving

REGELBARE TOEVOEROPENINGEN

doc_4.1 Add2_S a_NL_Regelbare toevoeropeningen_v1.0_20181023

Versie 1 van 23 oktober 2018

Addendum 2: Wijziging van eisen in aanbevelingen

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	2
1 INLEIDING	3
2 DEFINITIES, EENHEDEN EN SYMBOLEN.....	3
3 PRODUCTCLASSIFICATIE.....	3
4 IDENTIFICATIE EN KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT	3
4.1 PRODUCTIDENTIFICATIE	3
4.2 PRODUCTKARAKTERISTIEKEN	3
5 BEPALINGSMETHODE VAN DE KARAKTERISTIEKEN	4
6 AANVRAAGPROCEDURE	4
7 REFERENTIE.....	4
8 VERSIEBEHEER	4

1 INLEIDING

Dit document vormt een addendum bij het document doc_4.1_S.a, de specifieke procedure voor regelbare toevoeropeningen. Het bespreekt de omvorming van een aantal eisen in aanbevelingen, van toepassing voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2019. Alle andere voorschriften van het document doc_4.1_S.a blijven van toepassing.

De opgestelde procedure is gebaseerd op de stand van zaken op het ogenblik dat dit document werd geschreven. Ze kan later wijzigen ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen op nationaal, Europees of internationaal niveau op het gebied van normalisatie, certificering, onderzoek, enz.

De wijzigingen die aan dit document werden aangebracht in vergelijking met de vorige versie staan aangeduid in hoofdstuk 8.

2 DEFINITIES, EENHEDEN EN SYMBOLEN

Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.

3 PRODUCTCLASSIFICATIE

Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.

4 IDENTIFICATIE EN KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT

4.1 PRODUCTIDENTIFICATIE

Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.

4.2 PRODUCTKARAKTERISTIEKEN

Aanvulling op de productspecifieke procedure:

Door wijzigingen in de regelgeving zijn vanaf bovenvermelde datum en dit voor alle Gewesten de minimale criteria voor volgende karakteristieken aanbevelingen (en geen eisen);

- wering hinderlijk gedierte
- regendichtheid in open stand (nominale ventilatiestand)
- regendichtheid in gesloten stand

Tot op bovenvermelde datum konden producten die niet insectenwerend zijn of die niet regendicht zijn, niet worden opgenomen in de databank, ook al moesten ze in enkele Gewesten niet aan die aspecten voldoen.

Vanaf bovenvermelde datum:

- is het voor producten in aanvraag geen verplichting meer dat deze karakteristieken conform zijn ('insectenwerend', 'regendicht in open of gesloten stand')

- is er voor producten in aanvraag geen verplichting meer deze karakteristieken te testen

Het formaat van de EPBD productgegevensdatabank zoals beschikbaar gesteld via www.epbd.be wordt aangevuld met volgende kolommen

- wering hinderlijk gedierte: Conform/Not conform/"empty"
- regendicht in open stand: Conform/Not conform/"empty"
- regendicht in gesloten stand: Conform/Not conform/"empty"

waarbij een leeg veld ("empty") kan staan voor onbekend wegens niet getest of niet meegedeeld.

5 BEPALINGSMETHODE VAN DE KARAKTERISTIEKEN

Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.

6 AANVRAAGPROCEDURE

Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.

7 REFERENTIE

Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.

8 VERSIEBEHEER

Dit document is versie 1 van 23/10/2018.

Dit document werd opgesteld door het WTCB, binnen het kader van het werk voor het EPB-consortium en onder de verantwoordelijkheid van de Gewesten (het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).